



Optimal Denge

# SERTİFİKA

## ASANSÖR İÇİN AB TASARIM İNCELEME BELGESİ

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek XI- Madde 3.3' e göre

Asansör Monte Eden Firma Adı	YKS ASANSÖR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:325-4 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
Modül H1 Belgesi	LIFTS-0474-2024 Sertifika Numaralı, 8.01.2025 Kayıt Tarihi, 7.01.2028 Geçerlilik Tarihine sahip Sertifika
Belge Geçerlilik Tarihi	7.01.2028
Direktif/Sapma Maddesi/Maddeleri	2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I Madde 2.2 (TS EN 81-20 Madde 5.2.6.3.2.2)
Sertifika Dayanağı	15.01.2025 Tarihli 0474-TSRM-03 Numaralı Denetim Raporu

### ONAYLANAN FALİYETLER:

1. Geçiş Yolları Yüksekliğinin Yetersiz Olması

  
İMZA ALANI

OPTİMAL DENGİ TEKNİK DENETİM A.Ş

Numune asansör için alınan tasarım risk önlemi ve teknik dokümanları incelenmiş olup asansör firmasının çözümünün 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I' deki ve 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği Ek-I' in gerekleri karşıladığı görülmüştür. Bu belge numune asansörün tüm bileşenlerinin kontrolünü içermeyip sadece yukarıda tanımlanmış standarttan/yönetmelikten sapmalarla ilgili olarak; asansör monte eden tarafından riski azaltmak için uygulanan yöntemlerin kontrolünü kapsar.



LIFTS-0474-2024

Bu belge ile asansör monte eden, piyasaya arz edeceği asansörlerde yönetmeliğin/standartın ilgili maddelerinde ortaya çıkan sapmalarda, bu belge ile onaylanan asgari faaliyetleri yerine getirmesi kaydıyla; tekrar değerlendirmeye veya onay almaya gerek duyulmaksızın tasarım incelemesi yapmaya yetkilendirilmiştir. (Uygulanan önleyici faaliyetler en az numune asansörlerdeki önleyici faaliyetleri kapsamalıdır.)

Belgenin güncelliğini [www.optimaldenge.com](http://www.optimaldenge.com) internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu belgenin mülkiyet hakkı, OPTİMAL BELGE TEKNİK DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' ne aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir. Yukarıda bahsi geçen firma, belgenin kayıt tarihinden 3 yıl süre ile bir kopyasını muhafaza etmelidir. Bu belge, firmanın OPTİMAL DENGİ tarafından verilmiş yukarıda numarası yazılı Modül H1 belgesi süresince ve ikinci sayfada belirtilen çözümler ile birlikte geçerlidir.



[www.optimaldenge.com](http://www.optimaldenge.com)

Güçlükaya Mah. Zileliler Cad. No: 4 A İç Kapı No: 1 Keçiören/ Ankara



OPTİMAL DENGİ  
TEKNİK DENETİM A.Ş.



Optimal Denge

# SERTİFİKA

## ASANSÖR İÇİN AB TASARIM İNCELEME BELGESİ

### ONAYLANAN FAALİYETLER İÇİN ÇÖZÜMLER:

#### 1 NUMARALI ONAYLANAN FAALİYET ÇÖZÜMLERİ

- 1- Geçiş yolu alçak tavanı kısmı yanmaz yumuşak malzeme ile kaplanmıştır.
- 2- Geçiş yolunu kullanacak personelin baş yaralanmasını engellemek için kişisel koruyucu ekipman olan baret, iş güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuştur.
- 3- Geçiş yolu duvarına "Dikkat! Alçak tavan!" ve "Lütfen baret takınız!" yazılı uyarı levhası asılmıştır.
- 4- Geçiş yolu yüksekliğinin yetersiz olduğunu belirtmek amacıyla tavana ve yan duvarlara renkli uyarıcı şerit levhalar çekilmiştir.



[www.optimaldenge.com](http://www.optimaldenge.com)

Güçlükaya Mah. Zileliler Cad. No: 4 A İç Kapı No: 1 Keçiören/ Ankara



OPTİMAL DENGE  
TEKNİK DENETİM A.Ş.