



Optimal Denge

SERTİFİKA

ASANSÖR İÇİN AB TASARIM İNCELEME BELGESİ

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek XI- Madde 3.3' e göre

Asansör Monte Eden Firma Adı	YKS ASANSÖR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:325-4 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
Modül H1 Belgesi	LIFTS-0474-2024 Sertifika Numaralı, 8.01.2025 Kayıt Tarihi, 7.01.2028 Geçerlilik Tarihine sahip Sertifika
Belge Geçerlilik Tarihi	7.01.2028
Direktif/Sapma Maddesi/Maddeleri	2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I Madde 2.2 (TS EN 81-20 Madde 5.2.3.2 ç , TS EN 81-20 Madde 5.2.6.4.1.2)
Sertifika Dayanağı	20.01.2025 Tarihli 0474-TSRM-02 Numaralı Denetim Raporu

ONAYLANAN FALİYETLER:

- Acil Durum Kapısı Boyu Yüksekliğinin Yetersiz Olması
- Kabin Üstü Geçiş Yolları Yüksekliğinin Yetersiz Olması


İMZA ALANI

OPTİMAL DENGE TEKNİK DENETİM A.Ş.

Numune asansör için alınan tasarım risk önlemi ve teknik dokümanları incelenmiş olup asansör firmasının çözümünün 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I' deki ve 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği Ek-I' in gerekleri karşıladığı görülmüştür. Bu belge numune asansörün tüm bileşenlerinin kontrolünü içermeyip sadece yukarıda tanımlanmış standarttan/yönetmelikten sapmalarla ilgili olarak; asansör monte eden tarafından riski azaltmak için uygulanan yöntemlerin kontrolünü kapsar.



LIFTS-0474-2024

Bu belge ile asansör monte eden, piyasaya arz edeceği asansörlerde yönetmeliğin/standardın ilgili maddelerinde ortaya çıkan sapmalarda, bu belge ile onaylanan asgari faaliyetleri yerine getirmesi kaydıyla; tekrar değerlendirmeye veya onay almaya gerek duyulmaksızın tasarım incelemesi yapmaya yetkilendirilmiştir. (Uygulanan önleyici faaliyetler en az numune asansörlerdeki önleyici faaliyetleri kapsamalıdır.)

Belgenin güncelliğini www.optimaldenge.com internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu belgenin mülkiyet hakkı, OPTİMAL BELGE TEKNİK DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' ne aittir ve istenildiğinde iade edilmektedir. Yukarıda bahsi geçen firma, belgenin kayıt tarihinden 3 yıl süre ile bir kopyasını muhafaza etmelidir. Bu belge, firmanın OPTİMAL DENGE tarafından verilmiş yukarıda numarası yazılı Modül H1 belgesi süresince ve ikinci sayfada belirtilen çözümler ile birlikte geçerlidir.



www.optimaldenge.com

Güçlükaya Mah. Zileliler Cad. No: 4 A İç Kapı No: 1 Keçiören/ Ankara

OPTİMAL DENGE
TEKNİK DENETİM A.Ş.



Optimal Denge

SERTİFİKA

ASANSÖR İÇİN AB TASARIM İNCELEME BELGESİ

ONAYLANAN FAALİYETLER İÇİN ÇÖZÜMLER:

1 NUMARALI ONAYLANAN FAALİYET ÇÖZÜMLERİ

- 1- Acil durum kapısının üst kısmı yanmaz yumuşak malzeme ile kaplanmıştır.
- 2- Acil durum kapısına "Dikkat! Alçak kapı!" yazılı uyarı levhası asılmıştır.
- 3- Acil durum kapısından geçecek personelin baş yaralanmasını engellemek için kişisel koruyucu ekipman olan baret, iş güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuştur.
- 4- Acil durum kapısı etrafına sarı-siyah uyarı şeritleri uygun biçimde kullanılmıştır.
- 5- Acil durum kapısı üzerine "Dikkat! Alçak tavan!" ve "Lütfen baret takınız!" yazılı uyarı levhası asılmıştır.

2 NUMARALI ONAYLANAN FAALİYET ÇÖZÜMLERİ

- 1- Geçiş yolundaki alçak NPU etrafı yanmaz yumuşak malzeme ile kaplanmıştır.
- 2- Geçiş yolundaki alçak NPU üzerine "Dikkat! Alçak tavan!" yazılı uyarı levhası asılmıştır.
- 3- Geçiş yolundaki alçak NPU üzerine sarı-siyah uyarı şeritleri uygun biçimde kullanılmıştır.
- 4- Geçiş yolundaki alçak NPU altından geçecek personelin baş yaralanmasını engellemek için kişisel koruyucu ekipman olan baret, iş güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuştur.
- 5- Geçiş yolundaki alçak NPU üzerine "Dikkat! Alçak tavan!" ve "Lütfen baret takınız!" yazılı uyarı levhası asılmıştır.



www.optimaldenge.com

Güçlükaya Mah. Zileliler Cad. No: 4 A İç Kapı No: 1 Keçiören/ Ankara



OPTİMAL DENGE
TEKNİK DENETİM A.Ş.